

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«25» июля 2024 г., 38240061000207142031

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Вх. № 606  
" 04 " 09 2024 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Ордынскому Бурятскому округу  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Иркутской области

(Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности)

«14» августа 2024 г., 18 час. 00 мин. № 2407/018-38/118-П/ВП

(Дата и время составления акта)

п. Усть-Ордынский, ул. Будённого, 6

(Место составления акта)

Акт выездной проверки  
плановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «26» июля 2024 г., № 2407/018-38/118-П/ВП, учетный номер проверки 38240061000207142031.

(Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности)

2. Выездная проверка проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности)

3. Выездная проверка проведена:

1. Ербаткин Александр Альбертович – начальник ОНД и ПР по Усть-Ордынскому Бурятскому округу (главный государственный инспектор Усть-Ордынского Бурятского округа по пожарному надзору)

(Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Иркутская, р-н Эхирит-Булагатский, п Усть-Ордынский, ул Первомайская, Строение 39

(Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности)

7. Контролируемое лицо:

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ П. УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ" ИНН 3849018363, адрес регистрации юридического лица: 669001, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ, ПОСЕЛОК УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛИЦА, 39

(Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «09» августа 2024 года, 10 час. 30 мин.

по «13» августа 2024 года, 15 час. 00 мин.

(Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. МИН.

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**  
06 час 00 минут (часы, минуты)

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

**1) опрос**

в следующие сроки:

с «01» августа 2024 года, 09 час. 10 мин.

по «14» августа 2024 года, 18 час. 00 мин.

по месту:

по результатам которого составлен:

**2) получение письменных объяснений**

в следующие сроки:

с «01» августа 2024 года, 09 час. 10 мин.

по «14» августа 2024 года, 18 час. 00 мин.

по месту:

по результатам которого составлен:

**3) истребование документов**

в следующие сроки:

с «01» августа 2024 года, 09 час. 10 мин.

по «14» августа 2024 года, 18 час. 00 мин.

по месту:

по результатам которого составлен:

**4) осмотр**

в следующие сроки:

с «01» августа 2024 года, 09 час. 10 мин.

по «14» августа 2024 года, 18 час. 00 мин.

по месту:

по результатам которого составлен:

**10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1. Приказ "О добровольном пожарном формировании ОГБУСО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский" №19-о/д от 27.01.2022 г.
2. Инструкция о мерах пожарной безопасности от 01.03.2022 года
3. Приказ "О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в учреждении" №2870/Д от 09.10.2023 года
4. Инструкции о действиях при пожаре
5. Журналы учёта противопожарных инструктажей
6. Декларация пожарной безопасности
7. Акт замены аккумуляторных батарей от 23.07.2024 года
8. Акт выполнения работ по огнезащитной обработке от 12.07.2023 года
9. Паспорт комплексной безопасности ОГБУСО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский" за 2 квартал 2024 года
10. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
11. Акт практической отработки плана эвакуации от 03.01.2024 года
12. Журнал учёта противопожарных инструктажей с получателями социальных услуг
13. Контракт №04/24-24 на техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации
14. Протокол инструментального испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций по ГОСТ Р 53292-2009(п.6.4) от 14.07.2023 года

**11. По результатам выездной проверки установлено:**

1. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации